TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.
(TEXTILPRÜFUNGSINSTITUT)
ZERTIFIZIERUNGSORGAN FÜR DIE PRODUKTZERTIFIZIERUNG
CEJL 480/12, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO, TSCHECHISCHE REPUBLIK

gibt heraus

dem Klient:

GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav III, Tschechische Republik
IN: 40767795

BESCHEINIGUNG

Nr.: 26 – 024

durch die bestätigt wird, dass das Produkt:

Reinigungsmatte CLEANWELL ATRIUM

Textil-Bodenbeläge
Materialzusammensetzung: Pol – 100 % Polyamid; Beschichtung – Polyvinylchlorid
Gesamtdicke: 9,8 mm; gesamtes Flächengewicht: 3 576 g.m^{-2}

entspricht den Anforderungen:

- **EN ISO 13501-1: 2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten (Artikel Nr. 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2, Tabelle 2)**

Das Erzeugnis wurde in Übereinstimmung mit den Testmethoden (spezifizierten in den technischen Standards) geprüft:

- **EN ISO 11925-2** Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung – Teil 2: Einzel- Flammentest
- **EN ISO 9239-1** Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen - Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler

Tabelle: Niveau der bewerteten Eigenschaften:

Prüfmethode	Eigenschaft	Sollwert **Klasse B_{fl} – s1**	Festgestellte ert	Bewer-tung
EN ISO 11925-2 Dauer – 15 s	Flammeerweiterung Fs	Artikel 12.6 Fs ≤ 150 mm bis 20 s	**Flamme nicht zu einer Entfernung von mehr als 150 mm verbreitete**	**E**
EN ISO 9239-1	Kritische Wärmestromdichte CF (kW.m^{-2})	Artikel 12.6 ≥ 8,0 kW.m^{-2}	**≥ 11**	**E**
	Rauch (%.Minute)	Artikel 12.9.2 ≤ 750%.Minute	**5,2**	**E**

Legende zur Tabelle: E - entspricht

Resultierende Produktklassifikation im Hinblick auf Brandverhalten: B_{fl} – s1

Die Bescheinigung wurde auf Grundlage des Antrags Nr. COV/26/154 vom 16.04.2026 ausgestellt. Grundlage für die Ausstellung der Bescheinigung sind die Prüfberichte Nr. AZL 24/0623 am 25.06.2024 und Nr. AZL 20/0546 am 14.05.2020, ausgestellt durch AZL TZÚ Brno. Die konkreten Prüfbedingungen und Prüfdetails sind in den Prüfberichten aufgeführt.

Gültigkeit der Bescheinigung bis: 31.05.2028
Die Bescheinigung wurde herausgegeben am: 13.05.2026

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ TZÚ * BRNO *

Die Bescheinigung ausgestellt:
Tomkeová
Lenka Tomková
Zertifizierungsorgan