



Textilní zkušební ústav, s.p.

**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.**  
(TEXTILPRŮFUNGSIINSTITUT)

**ZERTIFIZIERUNGSORGAN FÜR DIE PRODUKTZERTIFIZIERUNG**  
CEJL 480/12, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO, TSCHHECHISCHE REPUBLIK

gibt heraus

dem Klient:

**GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav III, Tschechische Republik**  
IN: 40767795

## BESCHEINIGUNG

Nr.: 24 - 048

durch die bestätigt wird, dass das Produkt:

### **Reinigungsmatte CLEANWELL ATRIUM**

Textil-Bodenbeläge

Materialzusammensetzung: Pol – 100 % Polyamid; Beschichtung – Polyvinylchlorid  
Gesamtdicke: 9,8 mm; gesamtes Flächengewicht: 3 576 g.m<sup>-2</sup>

entspricht den Anforderungen:

- **EN ISO 13501-1: 2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten (Artikel Nr. 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2, Tabelle 2)**

Das Erzeugnis wurde in Übereinstimmung mit den Testmethoden (spezifizierten in den technischen Standards) geprüft:

- **EN ISO 11925-2** Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung – Teil 2: Einzel- Flammentest
- **EN ISO 9239-1** Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen - Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler

Tabelle: Niveau der bewerteten Eigenschaften:

Prüfmethode	Eigenschaft	Sollwert Klasse <b>B<sub>n</sub> – s1</b>	Festgestellte ert	Bewer- tung
EN ISO 11925-2 Dauer – 15 s	Flammeerweiterung Fs	Artikel 12.6 Fs ≤ 150 mm bis 20 s	<b>Flamme nicht zu einer Entfernung von mehr als 150 mm verbreitete</b>	<b>E</b>
EN ISO 9239-1	Kritisches Wärmefluss CF (kW.m <sup>-2</sup> )	Artikel 12.6 ≥ 8,0 kW.m <sup>-2</sup>	≥ 11	E
	Rauch (%.Minute)	Artikel 12.9.2 ≤ 750%.Minute	5,2	E

Legende zur Tabelle: E - entspricht

### **Resultierende Produktklassifikation im Hinblick auf Brandverhalten: B<sub>n</sub> – s1**

Die Bescheinigung wird auf Grund des Antrags Nr. COV/24/182 vom 30.05.2024 ausgestellt. Die Unterlage für die Bescheinigung bildet das Prüfprotokoll Nr. AZL 24/0623 am 25.06.2024 und das Prüfprotokoll Nr. AZL 20/0546 am 14.05.2020 herausgegeben von AZL TZÚ in Brno. Konkrete Prüfbedingungen und Prüfdetails sind in diesem Prüfprotokoll angeführt.

Gültigkeit der Bescheinigung bis: 30.06.2026

Die Bescheinigung wurde  
herausgegeben am: 26.06.2024



Die Bescheinigung ausgestellt:

*Tomková*  
Lenka Tomková  
Zertifizierungsorgan