TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ
CEJL 480/12, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

zadavateli: **GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav III, Česká Republika**
IČ: 40767795

O S V Ě D Č E N Í

číslo: 26 – 025

kterým se potvrzuje, že výrobek:

Čistící rohož TOPWELL SUPER – s kartáčovou výplní

hliníkový lamelový rošt s kartáči ve formě pásků
materiálové složení kartáčové výplně: kartáč - 100 % polyamid; pásky - 100 % polypropylen

vyhovuje požadavkům normy:

- **ČSN EN 13501-1:2019 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (článek 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2, Tabulka 2)**

  Výrobek byl prověřen v souladu se zkušebními postupy uvedenými v technických normách:
  - **ČSN EN ISO 11925-2** Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
  - **ČSN EN ISO 9239-1** Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

Tabulka: Úroveň hodnocených parametrů

Zkušební metoda	Parametr	Požadovaná hodnota **třída B_{fl} – s1**	Zjištěné hodnoty	Hodnocení
ČSN EN ISO 11925-2 vystavení – 15 s	Rozšíření plamene F_S	čl. 12.6 $F_S \leq 150$ mm do 20 s	**Plamen se nerozšířil do vzdálenosti větší než 150 mm**	**V**
ČSN EN ISO 9239-1	Kritický tepelný tok CF ($kW.m^{-2}$)	čl. 12.6 $\geq 8{,}0$ $kW.m^{-2}$	**≥ 11**	**V**
	Kouř (%.minuta)	čl. 12.9.2 ≤ 750 % . minuty	**20,2**	**V**

Legenda: V - vyhovuje

Výsledná klasifikace výrobku z hlediska reakce na oheň: B_{fl} – s1

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/26/153 ze dne 16.04.2026. Podkladem pro vydání osvědčení jsou zkušební protokoly č. AZL 20/0374 ze dne 27.04.2020, č. AZL 26/0520 ze dne 05.05.2026 vydaný AZL TZÚ Brno. Konkrétní podmínky zkoušení a podrobnosti zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech.

Datum vydání osvědčení: 13.05.2026
Platnost osvědčení: do 31.05.2028

Osvědčení vydala:

Tomková
Ing. Lenka Tomková
certifikační oddělení

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ * BRNO *