TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.
(TEXTILPRÜFUNGSINSTITUT)
ZERTIFIZIERUNGSORGAN FÜR DIE PRODUKTZERTIFIZIERUNG
CEJL 480/12, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO, TSCHECHISCHE REPUBLIK

gibt heraus

dem Klient:
GAPA MB, s.r.o., Svatovítská 217, 293 01 Mladá Boleslav III, Tschechische Republik
IN-Nr: 40767795

B E S C H E I N I G U N G

Nr.: 25 – 032

durch die bestätigt wird, dass das Produkt:

Reinigungsmatte TOPWELL mit Textileinsätzen

Aluminium-Lamellenrost mit Textil-Bodenbelag in form Streifen
Materialzusammensetzung Bodenbeläge mit dem geschnittenhaar: 100 % Polyamid; Beschichtung PVC

entspricht den Anforderungen:

- **EN ISO 13501-1:2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten (Artikel Nr. 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2, Tabelle 2)**

Das Erzeugnis wurde in Übereinstimmung mit den Testmethoden (spezifizierten in den technischen Standards) geprüft:

- EN ISO 11925-2 Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung – Teil 2: Einzel- Flammentest
- EN ISO 9239-1 Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen - Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler

Tabelle Nr. 1: Niveau der bewerteten Eigenschaften:

Prüfmethode	Eigenschaft	Sollwert **Klasse B_{fl} – s1**	Festgestellte ert	Bewer-tung
EN ISO 11925-2 Dauer – 15 s	Flammeerweiterung Fs	Artikel 12.6 Fs ≤ 150 mm bis 20 s	**Feuer nicht zu einer Entfernung von mehr al 150 mm verbreitete**	**E**
EN ISO 9239-1	Kritisches Fluss ($kW.m^{-2}$)	Artikel 12.6 ≥ 8,0	**CHF 8,0**	**E**
	Rauch (%.Minute)	Artikel 12.9.2 ≤ 750%.Minute	**193,7**	**E**

Legende zur Tabelle: E - entspricht

Resultierende Produktklassifikation im Hinblick auf Brandverhalten: B_{fl} – s1

Die Bescheinigung wird auf Grund des Antrags Nr. COV/25/066 vom 03.02.2025 ausgestellt. Die Unterlage für die Bescheinigung bildet das Prüfprotokoll Nr. AZL 17/0091 vom 10.02.2017 und Nr. AZL 23/0106a vom 05.04.2023 herausgegeben von AZL TZÚ in Brno. Konkrete Prüfbedingungen und Prüfdetails sind in diesem Prüfprotokoll angeführt.

Die Bescheinigung wurde herausgegeben am: 24.03.2025
Gültigkeit der Bescheinigung bis: 31.03.2027

Die Bescheinigung ausgestellt:
Lenka Tomková
Zertifizierungsorgan

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ * BRNO *