



TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.  
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ  
CEJL 480/12, ZÁBRDOVICE 602 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

výrobci: **Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká Republika**  
IČ: 27465021

## OSVĚDČENÍ

číslo: 25 – 048

kterým se potvrzuje, že výrobek:

### Čistící rohož TOPWELL a OPENWELL s PVC profily, druh 1877

hliníkový lamelový rošt se zasunovacími PVC profily

vyhovuje požadavkům normy:

- **ČSN EN 13501-1:2019 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (článek 9.2, 9.4, 12.6, 12.9.2, Tabulka 2)**

Výrobek byl prověřen v souladu se zkušebními postupy uvedenými v technických normách:

- **ČSN EN ISO 11925-2** Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
- **ČSN EN ISO 9239-1** Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

Tabulka: Úroveň hodnocených parametrů

Zkušební metoda	Parametr	Požadovaná hodnota třída <b>B<sub>n</sub> – s1</b>	Zjištěné hodnoty	Hodno- cení
ČSN EN ISO 11925-2 vystavení – 15 s	Rozšíření plamene F <sub>s</sub>	čl. 12.6 F <sub>s</sub> ≤ 150 mm do 20 s	<b>Plamen se nerozšířil do vzdálenosti větší než 150 mm</b>	<b>V</b>
ČSN EN ISO 9239-1	Kritický tepelný tok CF (kW.m <sup>-2</sup> )	čl. 12.6 ≥ 8,0	<b>≥11</b>	<b>V</b>
	Kouř (%.minuta)	čl. 12.9.2 ≤ 750 % . minuty	<b>107</b>	<b>V</b>

Legenda: V - vyhovuje

### Výsledná klasifikace výrobku z hlediska reakce na oheň: **B<sub>n</sub> – s1**

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/25/126 ze dne 03.04.2025. Podkladem pro vydání osvědčení jsou zkušební protokoly č. AZL 17/0098 ze dne 10.02.2017, č. AZL 21/0322 ze dne 24.03.2021, č. AZL 25/0460 ze dne 29.04.2025 vydané AZL TZÚ Brno. Konkrétní podmínky zkoušení a podrobnosti zkoušek jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

Datum vydání osvědčení: 27.05.2025

Platnost osvědčení: do 31.05.2027

Osvědčení vydala:

*Tomkova*  
Ing. Lenka Tomková  
certifikační oddělení

